



Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2.

Ogłoszenie nr 589337-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

Zamawiający, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) dokonuje zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. **Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia.**

Było:

2) Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na dostawie i montażu:

- a) 2 szt. drzwi aluminiowych wewnętrznych o odporności ogniowej EI30 (dwuskrzydłowe: skrzydło mniejsze lewe, skrzydło większe prawe – wym. 900 cm., wraz z zabudową, zgodnie z załączoną tabelą (zał. 1) - kolor profilu biały, klamka, jeden zamek, samozamykacz bez blokady, bezprogowe; możliwość późniejszego montażu elektrozaczepek rewersyjnego, którego instalacja nie spowoduje utraty gwarancji i nie obniży parametrów technicznych drzwi; szyba pojedyncza.
- b) 1 szt. drzwi aluminiowych wewnętrznych o odporności ogniowej EI30 jednoskrzydłowe: skrzydło o wym. 900 cm, zgodnie z załączoną tabelą (zał. 1); kolor profilu biały, klamka, jeden zamek, samozamykacz bez blokady, bezprogowe; możliwość późniejszego montażu elektrozaczepek rewersyjnego, którego instalacja nie spowoduje utraty gwarancji i nie obniży parametrów technicznych drzwi; szyba pojedyncza.
- c) 7 szt. drzwi wewnętrznych nieoszlonych o odporności ogniowej EI30 (jednoskrzydłowe: wraz z zabudową, zgodnie z załączonym poglądowym rysunkiem (zał. 1); kolor profilu drewnopodobny, klamka, jeden zamek, samozamykacz bez blokady, bezprogowe.
- d) Doprowadzenie uszkodzonych miejsc do stanu pierwotnego. Oferowane drzwi muszą być oznaczone tabliczką znamionową potwierdzającą deklarowaną klasę ppoż., posiadać dokumentację techniczną oraz odpowiednie certyfikaty.

Wykonawca jest zobowiązany przywrócić remontowane powierzchnie do stanu pierwotnego

Jest :

2) Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na :

Dostawie i montażu :

a) PARTER – 1 szt. drzwi aluminiowe wewnętrzne oszklone o odporności ogniowej EI30 (dwuskrzydłowe: skrzydło mniejsze , skrzydło większe , wraz z zabudową, zgodnie z załączoną tabelą (załącznik A).

- Kolor profilu biały, klamka, jeden zamek, samozamykacz bez blokady, bezprogowe.

- Możliwość późniejszego montażu elektrozaczepek rewersyjnego, którego instalacja nie spowoduje utraty gwarancji i nie obniży parametrów technicznych drzwi.

- Szyba pojedyncza.

Wymiary istniejącego otworu: ok.: 1760 x 2220

Wymiary drzwi dostosować do istniejącego otworu.

Dostawie, demontażu i montażu :

b) 1 szt. drzwi wewnętrznych nieoszkłonych o odporności ogniowej EI30 (jednoskrzydłowe: wraz z zabudową, kolor profilu drewnopodobny, klamka, jeden zamek, samozamykacz bez blokady, bezprogowe:

Parter. Wymiary istniejącego otworu: ok.: 785 x 2020

Wymiary drzwi dostosować do istniejącego otworu (Pomieszczenie gospodarcze)

c) 1 szt. drzwi aluminiowych oszkłonych wewnętrznych o odporności ogniowej EI30 (dwuskrzydłowe: skrzydło mniejsze , skrzydło większe , wraz z zabudową, - Kolor profilu biały, klamka, jeden zamek, samozamykacz bez blokady, bezprogowe. Możliwość późniejszego montażu elektrozaczełu rewersyjnego, którego instalacja nie spowoduje utraty gwarancji i nie obniży parametrów technicznych drzwi. Szyba pojedyncza.

Wymiary istniejącego otworu: ok.: 1730 x 2200

Wymiary drzwi dostosować do istniejącego otworu

d) 1 szt. drzwi wewnętrznych oszkłonych o odporności ogniowej EI30 (jednoskrzydłowe: wraz z zabudową, kolor profilu biały, klamka, jeden zamek, samozamykacz bez blokady, bezprogowe.

Wymiary istniejącego otworu: ok.: 1030 x 2040

Wymiary drzwi dostosować do istniejącego otworu/ drzwi 800/

Oferowane drzwi muszą być oznaczone tabliczką znamionową potwierdzającą deklarowaną klasę poż., posiadać dokumentację techniczną oraz odpowiednie certyfikaty. Wykonawca jest zobowiązany przywrócić remontowane powierzchnie do stanu pierwotnego.

Ponadto zamawiający modyfikuje załącznik A składający się z :

- a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- b) Przedmiar Robót – pomocniczo. Załączone przedmiary mają charakter poglądowy, gdzie przywołane podstawy wyceny mają charakter informacyjny i stanowią zakres czynności niezbędny do wykonania.
- c) Zestawienie stolarki drzwiowej.

usuwając obecny i wprowadzając w jego miejsce zmodyfikowany **załącznik A, który nosi oznaczenie : „Załącznik A do SIWZ WIZ.272.PN.61.2018 25.07.2018”**

Wprowadzona modyfikacje stanowią integralną część SIWZ. W ocenie Zamawiającego **wprowadzone modyfikacje**, powodują konieczność przyznania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Tym samym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Ofertę należy złożyć **do dnia 06.08.2018** do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2 w sekretariacie pok. nr 314 (III piętro) lub przesyłać na adres Zamawiającego. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2, sala posiedzeń – pokój nr 0.11 (parter).

Otrzymują:

1 x www.powiat.wadowice.pl

WICESTAROSTA

mgr inż. Andrzej Górecki