STAROSTWO POWIATOWE
w WADOWICACH
34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
tel. 033/ 873 42 00, fax 033/ 823 24 33
www.powiat.wadowice.pl
e-mail: biuro@powiat.wadowice.pl

WIZ.272.PN.101.2018 Wadowice, 20.11.2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.

Wykonania oświetlenie awaryjnego w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2

Ogłoszenie nr 645663-N-2018 z dnia 2018-11-08 r.

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia:

Pyt.1. Zamawiający w pozycji 71 przedmiaru robót podaje montaż 93 opraw natomiast z dokumentacji projektowej wynika montaż 106 opraw. Prosimy o wyjaśnienie różnicy lub korektę w przedmiarze robót.

Odp.1.
Piwnica - 10 opraw
Parter - 24 oprawy
Piętro 1 - 13 opraw
Piętro 2 - 19 opraw
Piętro 3 - 14 opraw
Piętro 4 - 13 opraw

Pyt.2. W dokumentacji projektowej w schemacie ideowym bak jest podania ilości opraw przypadających na 1 obwód instalacji oświetlenia. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp.2.
Obwód Piwnica - 10 opraw
Obwód Parter - 24 oprawy
Obwód Piętro 1 - 13 opraw
Obwód Piętro 2 - 19 opraw
Obwód Piętro 3 - 14 opraw
Obwód Piętro 4 - 13 opraw

Pyt.3. Czy rzeczywiście do montażu wszystkich przewodów kabelkowych oświetlenia Zamawiający wymaga wykonania bruzd i uzupełnienia tynków? Mając na uwadze możliwość kolizji z istniejącymi przewodami CCTV oraz instalacji p-poż wykonawca może uwzględnić inny zamienny sposób montażu przewodów np. korytka kablowe lub wciąganie w istniejące wolne przestrzenie rur karbowanych.

Odp. 3.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennego sposobu sposób montażu przewodów (korytka kablowe lub wciąganie w istniejące wolne przestrzenie rur karbowanych).

Pyt.4. Mając na uwadze iż przedmiar robót podaje zamurowanie i uzupełnienie tynków oraz malowanie po bruzdach. Czy Zamawiający uwzględnia iż po wykonaniu bruzd i uzupełnieniu tynków i pomalowaniu tylko pasów po bruzdach wygląd ścian i sufitów może być

niezadowalający z powodu braku jednolitości malowania (malowane tylko zgodnie z przedmiarem pasy tynków po wykonanych bruzdach)? Czy Zamawiający ma w planie wykonanie pełnego malowania ścian i sufitów w perspektywie czasowej?
Odp.4.
Zamawiający dopuszcza brak jednolitości malowania w związku z pomalowaniem tyko pasów po bruzdach oraz przewiduje w dalszej perspektywie wykonanie pełnego malowania ścian i sufitów.

Wprowadzone odpowiedzi i modyfikacja stanowią integralną cześć SIWZ. W opinii Zamawiającego wprowadzone zmiany nie powodują konieczności przyznania dodatkowego czasu na sporządzenie ofert. **Oferty należy złożyć do dnia 23.11.2018** do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2 w sekretariacie pok. nr 314 (III piętro) lub przesyłać na adres Zamawiającego. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2, sala posiedzeń – pokój nr 0.11 (parter).

WICESTAROSTA
Smolec
mgr Beata Smolec

Otrzymują:
1 x www.powiat.wadowice.pl
1 x a/a (ŁR)