



STAROSTWO POWIATOWE
w WADOWICACH

34-100 Wadowice, ul. Batorego 2

tel. 033/ 873 42 00, fax 033/ 823 24 33

NIZ: 272.PN.146.2020
www.niz.gov.pl

e-mail: biuro@powiat.wadowice.pl

Wadowice, dnia 24.08.2020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn. „Wykonanie bieżącej konserwacji mostu stalowego z pomostem drewnianym w ciągu drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sulkowice w m. Izdebnik w km 0+050”

OGŁOSZENIE nr 575691-N-2020 z dnia 2020-08-18 r.

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) uprzejmie wyjaśnia:

PYTANIE:

Czy roboty związane z konserwacją mostu będą odbywać się przy całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego i pieszego. W „SST drewno” w punkcie 5.1. „Zakres wykonania robót” znajduje się zapis: „Roboty należy prowadzić całą szerokością mostu” – co jest możliwe tylko przy założeniu, że most jest zamknięty co najmniej dla ruchu kołowego?

Czy też zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy: § 1, punkt 5. „Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt należy”: pkt. 7) **ponoszenie odpowiedzialności za organizację oraz bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami, a także za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzenia robót, w tym wobec osób trzecich**”, a także: „8) **zapewnienie w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dojazdu oraz dojazdu do wszystkich nieruchomości, w tym m.in. do posesji, budynków i obiektów budowlanych**” należy utrzymać ciągłość ruchu na obiekcie (np. poprzez połówkowe wykonanie robót)?

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku całkowitego zamknięcia ruchu na moście objazd trzeba będzie prowadzić min. po DK 52, co znacznie wydłuży całą procedurę uzgadniania projektu tymczasowej organizacji ruchu. W przypadku krótkiego terminu wykonania realizacji może skutkować to niezawinionymi z przyczyn Wykonawcy opóźnieniami.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuję, iż roboty należy prowadzić zgodnie z zapisami §1 Istotnych Postanowień Umowy oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Jednocześnie informuję, iż most objęty robotami jest mostem stalowym z pomostem drewnianym jednoprzęsłowym i w przypadku rozbiórki elementów drewnianych nie ma możliwości prowadzenia robót połówkowo. Poprzecznicę mostu winny być wykonane z jednego elementu drewnianego (Zamawiający nie dopuszcza łączenia belek).

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. W ocenie Zamawiającego termin wprowadzonych zmian i odpowiedzi nie powoduje konieczności przedłużenia terminu składania ofert. Zatem oferty należy złożyć do dnia 02.09.2020 do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2 na dzienniku podawczym (parter) lub przesyłać na adres Zamawiającego. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2, sala posiedzeń – pokój nr 316 (III piętro).

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Aa (DP)

STAROSTA

inż. Eugeniusz Kurdas