



STAROSTWO POWIATOWE
w WADOWICACH
34-100 Wadowice, ul. Batorego 2

tel. 033/ 873 42 00, fax 033/ 823 24 33
www.powiat.wadowice.pl
e-mail: biuro@powiat.wadowice.pl

Wadowice, dnia 16.05.2019r.

Znak: NIZ.272.PN.36.2019

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707K Brody-Palcza na odcinku od skrzyżowania z DK52 do granicy powiatu ETAP II: Gmina Lanckorona m. Skawinki w km 5+535,63 do km 7+339,69”
nr ogłoszenia o zamówieniu: 545540-N-2019 z dnia 2019-05-09 r.

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) uprzejmie wyjaśnia:

PYTANIE NR 1.

Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające: W zamieszczonym przedmiarze przez Zamawiającego poz. 56, wskazano typ barier SP-06 H1W4, na rysunkach sytuacyjnych SP-06 N2W5, natomiast w specyfikacji technicznej SP-04 i SP-01. Prosimy o sprecyzowanie typu barier ochronnych stalowych jednostronnych, które powinien zastosować Wykonawca.”

ODPOWIEDŹ 1.

Należy zastosować bariery typu N2 W4 A.

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zatem oferty należy składać **do dnia 24.05.2019** do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2 w sekretariacie pok. nr 314 (III piętro) lub przysłać na adres Zamawiającego. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2, sala posiedzeń – pokój nr 0.11 (parter).

STAROSTA

inż. Eugeniusz Kurdas

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Aa (AN)