

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
pn. Remont drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w m. Marcyporęba:
działki nr 2390, 780/7, 780/2, 789/2, 853/6, 797/7, 851/2, 848/2, 876/9, 876/7, w km 8+450 -
9+440.**

Numer ogłoszenia: 35821 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie:

„-w opisie do poz. nr 1 przedmiaru robót występuje frezowanie na grub. 10cm, natomiast podana podstawa wskazuje na grub. 7cm- jaka ma być grubość frezowania?

-w poz. jw. przedmiaru robót – materiał z frezowania należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora – jaka jest odległość transportu?”

Odpowiedź:

W pozycji nr 1 przedmiaru robót jest:

-Podstawa: „KNR AT-03 0102-03”

-Opis i wyliczenia: „Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora

5,2*5,0+5,5*5,0

5,2*380,0

500,0”

winno być:

-Podstawa: „kalkulacja własna”

-Opis i wyliczenia: „Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 20 km.

5,2*5,0+5,5*5,0

5,2*380,0

500,0”

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i zmiany do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia, nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1 x Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x strona www.powiat.wadowice.pl

1 x a/a (AN)