

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**pn. Modernizacja dróg powiatowych wg 4 zadań.**  
**Numer ogłoszenia: 39355 - 2015; data zamieszczenia: 20.03.2015**

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) uprzejmie wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

*Czy można do wykonania nawierzchni bitumicznej zastosować mieszanki mineralno – asfaltowe, zaprojektowane zgodnie z aktualnymi, wytycznymi GDDKiA „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 – część I. Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne”?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno – asfaltowej zaprojektowanej zgodnie z obowiązującymi obecnie wytycznymi „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 – część I. Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne”.

**Pytanie 2:**

*Jaki okres gwarancji wymaga Zamawiający na oznakowanie poziome?*

**Odpowiedź:**

Okres gwarancji na oznakowanie poziome (grubowarstwowe) wynosi minimum 36 miesięcy – zgodnie z § 14 ust. 1 Istotnych postanowień umowy.

**Pytanie 3:**

*Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału z frezowania drogi 1706K Stronie – Zachełmna – Budzów oraz 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany?*

**Odpowiedź:**

Materiał z frezowania z drogi powiatowej nr 1706K Stronie – Zachełmna – Budzów oraz 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany należy dostarczyć na teren bazy terenowej Wydziału Dróg Powiatowych na ul. Wałowej 30 w Wadowicach.

**Pytanie 4:**

*Jakie parametry wytrzymałościowe powinna spełniać siatka zbrojeniowa na połączeniu wzmocnionej nawierzchni z poszerzeniami?*

**Odpowiedź:**

Parametry wytrzymałościowe siatki zbrojeniowej wynoszą:

- materiał: włókno szklane,
- wydłużenie: 3 %,
- ilość wiązek włókna na 1 mb wszerz: 51 +/- 2,
- ilość wiązek włókna na 1 mb wzdłuż: 48 +/- 2,
- wytrzymałość na rozciąganie wszerz: min. 120 kN/m,
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: min. 120 kN/m.

**Pytanie 5:**

*Dla jakiej kategorii ruchu należy zaprojektować mieszanki mineralno – asfaltowe?*

**Odpowiedź:**

Zaprojektowana mieszanka mineralno – asfaltowa winna spełniać:

Zadanie nr 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1785K Brody – stacja kol. Leńcze na długości 394 m: KR2,

Zadanie nr 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1706K Stronie – Zachełmna – Budzów o łącznej długości 348 m: KR2,

Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany na długości 163 m w ramach zadania „modernizacja dróg powiatowych”: KR3,

Zadanie nr 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1734K Gorzeń Górny – Ponikiew na długości 163 m: KR 2.

**Pytanie 6:**

*Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?*

**Odpowiedź:**

Dla przedmiotowych zadań nie jest wymagane wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

**Pytanie 7:**

*Prosimy o potwierdzenie, że w §6 Istotnych postanowień umowy chodzi o umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane zgodnie z treścią art. 143b ust. 1, 3-7?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż §6 Istotnych postanowień umowy precyzuje zapisy związane z podwykonawcami w oparciu o art. 143b Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.).

**Pytanie 8:**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w par. 13 ust. 1 pkt. 1), 2), 4), 5), 6), 7) Istotnych postanowień umowy po słowie „opóźnienia” sformułowania:”... z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”, a to z uwagi na treść par. 471 k.c.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie uwzględni przedmiotowego wniosku. Zapisy Istotnych postanowień umowy pozostają bez zmian.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część. Z uwagi na ich zakres, charakter oraz termin ich wprowadzenia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) przedłuża terminu składania ofert. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – **Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, sekretariat pok. nr 314 (III piętro)**. Termin składania ofert upływa dnia **10.04.2015 r. godz. 10<sup>30</sup>**. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12<sup>00</sup> w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice sala posiedzeń 011 (parter).

Otrzymują:

1 x Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x strona [www.powiat.wadowice.pl](http://www.powiat.wadowice.pl)

1 x a/a (AN)