

WIZ.272.36.2014.PN

Wadowice, 27.06.2014 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.  
Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E”  
I Etap, Podetap Czwarty  
Numer ogłoszenia: 2014/S 099-172300, Numer sprostowania: 2014/S 121-214486**

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) uprzejmie wyjaśnia:

**Pytanie Nr 1**

Z załącznika do opisu technicznego instalacji wentylacji wynika, że wymiary agregatu chłodniczego 4,750x1,221 m, natomiast wymiary wykonanego fundamentu pod agregat to 2,50x1,25 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i sposobu montażu agregatu na istniejącym fundamencie.

**Odpowiedź Nr 1**

Przy zakupie agregatu chłodniczego istniejący fundament należy dopasować do wymaganych wymiarów i zamontować zgodnie z wymaganiami producenta. Przy robotach związanych ze zmianą wymiarów fundamentów i doprowadzeniem wody lodowej należy przewidzieć wykonanie nowej opaski wokół fundamentu.

**Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu kanalizacyjnego niskoszumowego z rur PP o połączeniach kielichowych w zamian za instalację niskoszumową PE o połączeniach zgrzewanych?

**Odpowiedź Nr 2**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu kanalizacyjnego niskoszumowego z rur PP o połączeniach kielichowych w zamian za instalację niskoszumową PE o połączeniach zgrzewanych.

**Pytanie Nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i urządzeń służą jedynie określeniu parametrów technicznych i jakościowych i mogą być zastąpione równoważnymi.

**Odpowiedź Nr 3**

Zgodnie z zapisami SIWZ, użyte w niej przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczane jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Zaoferowane przez Wykonawców rozwiązania równoważne mają spełniać wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne opisane w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykazać równoważność zaproponowanych

rozwiązań z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, zobowiązany jest dołączyć do oferty ich szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.) Wskazane w SIWZ nazwy własne, typy, modele, symbole itp. mają jedynie charakter wzorcowy. Zamawiający jasno zapisał w SIWZ, że jeżeli zastosowane rozwiązania równoważne pociągną za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu stanowiącego załącznik do SIWZ, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji administracyjnych wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, a także inne instytucje lub podmioty. Tym samym przy zachowaniu wymagań technicznych i funkcjonalnych, Wykonawca może na własny koszt i własnym staraniem oferować produkty równoważne o innych np. walorach estetycznych.

#### **Pytanie Nr 4**

Czy Zamawiający będzie wymagać posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny dla grzejników higienicznych płytowych? Według oświadczenia PZH „Uzyskanie atestów higienicznych jest obowiązkowe w przypadku materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody oraz wprowadzania nowych technologii jej uzdatniania ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. Nr 61, poz. 417). We wszystkich innych przypadkach atesty wydawane są na wniosek złożony dobrowolnie przez producenta lub dystrybutora wyrobu.” Niektórzy producenci grzejników (w tym przyjęta do projektu firma KERMI) nie posiadają atestów na grzejniki higieniczne (na trzy płytowe z uwagi na brak możliwości ich certyfikacji).

#### **Odpowiedź Nr 4**

Zamawiający nie będzie wymagał atestu PZH, natomiast wymagane jest, aby grzejniki były wykonane w wersji higienicznej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część. Zakres i charakter oraz termin wprowadzenia modyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – **Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, sekretariat pok. nr 314 (III piętro)**. Termin składania ofert upływa dnia **22.07.2014r. o godz. 10<sup>30</sup>**. Otwarcie ofert nastąpi **w tym samym dniu o godz. 12<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice sala posiedzeń 011 (parter).

Otrzymują:

1 x Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x Strona internetowa: [www.powiat.wadowice.pl](http://www.powiat.wadowice.pl)