

WIZ.272.PN.64.2016

Wadowice, 03.10.2016 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1769K Spytkowice – Bachowice – Witanowice w m.  
Spytkowice na długości ok. 0,6 km  
Ogłoszenie nr 312598 - 2016 z dnia 2016-09-23 r.**

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) uprzejmie wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

„W poz. 36 przedmiaru robót jest „Wykonanie wzmocnienia siatką stalową typu lekkiego wraz z ułożeniem membrany Slurry Seal gr 1 cm” Czy Zamawiający z uwagi na późną porę jesienną dopuszcza wykonanie wzmocnienia DP nr 1769K siatką w technologii równoważnej czy też dokładnie wg opisu pozycji?”

**Odpowiedź:**

Niniejszym informuję, iż Zamawiający dopuszcza wykonanie wzmocnienia drogi siatką w technologii równoważnej o nie gorszych parametrach technicznych.

**Pytanie 2:**

„W poz. 87 przedmiaru robót jest oznakowanie poziome „Wykonanie kompletu oznakowania docelowo zgodnie zatwierdzonym projektem organizacji ruchu”.

W jakiej technologii należy wykonać oznakowanie: cienko czy grubowarstwowej ?

Czy należy kalkulować w tej pozycji wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu oraz jaki okres gwarancji przyjąć na malowanie?

**Odpowiedź:**

Niniejszym informuję, iż oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.

Pozycja 87 kosztorysu nie obejmuje wykonania projektu organizacji ruchu.

Okres gwarancji na oznakowanie wynosi 12 m-cy wobec powyższego §14 ust. 1 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca udziela Zamawiającemu .....(min. 36 m-cy) gwarancji i rękojmi na roboty objęte niniejszą umową z wyłączeniem oznakowania poziomego, na które okres gwarancji i rękojmi wynosi.....(min. 12 m-cy). Rozszerza się okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru ostatecznego.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi jak również modyfikacja do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia, nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1 x [www.powiat.wadowice.pl](http://www.powiat.wadowice.pl)

1 x a/a (AN)

WICESTAROSTA  
  
mgr inż. Artur Górecki