

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**pn. Roboty budowlano - remontowe związane z remontem instalacji elektrycznej budynku
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej****Numer ogłoszenia: 37601 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014**

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1. Proszę o określenie sposobu zakończenia prac przy bruzdach. W przedmiarze jest „zaprawianie”, brak wygładzania /szlifowania/ i malowania bruzd. Proszę o komentarz.

Odpowiedź: Bez wygładzania i malowania bruzd. Sale będą malowane po remoncie instalacji.

Pytanie 2. Jakie prace przygotowawcze ma w swoich obowiązkach Wykonawca? Czy do nich należy:

- demontaż mebli,
- wnoszenie mebli, wyposażenia pomieszczeń, wnoszenie, inne,
- zabezpieczenie wyposażenia,
- podłączenie

Odpowiedź: Ująć w wycenie demontaż mebli, zabezpieczenie przed zniszczeniem i podłączenie.

Pytanie 3. W jakich godzinach mogą odbywać się prace instalacyjne?

Odpowiedź: Bez przeszkód od godz. 15.00 do czasu zaproponowanego przez Wykonawcę. Możliwość pracy w soboty i niedziele lub od godz. 7.00 z wyłączeniem części lub całej kondygnacji (szkoła posiada trzy kondygnacje i dla zachowania ciągłości procesu dydaktyczno - wychowawczego niezbędną jest praca ciągła 2 kondygnacji)

Pytanie 4. Wyłączniki różnicowo-prądowe typu A czy AC?

Odpowiedź: Ująć w wycenie wyłączniki różnicowo – prądowe typu A.

Pytanie 5. Przewód YDYp 3x1,5 zabezpieczony jest wyłącznikami B16. Czy tak ma być?

Odpowiedź: Wykorzystać istniejące wyłączniki B-16 dla przewodów 2,5 mm², natomiast dla przewodów 1,5 mm², zastosować wyłączniki B-10.

Pytanie 6. Czy Wykonawca wymienia **wlz-y**? Brak zestawienia LgY 16mm².

Odpowiedź: Wewnętrzne linie zasilające z rozdzielnicami zostały wykonane w I etapie modernizacji.

Pytanie 7. Niezgodności rysunków z zestawieniem materiałowym ? N.p. ilość wyłączników typu S301 B16 – na rysunkach: 52, w zestawieniu :9 , brak MCB C20, ochronnika przepięciowego w TK i inne.

Odpowiedź: Rozdzielnice są nowe. Należy je doposażyć w wyłączniki różnicowo-prądowe i zabezpieczenia zgodnie z zestawieniem. W wycenie ująć wyłącznie przegląd instalacji komputerowej, rozdzielnica posiada zabezpieczenia MCB C20 i ochronnik przepięć.

Pytanie 8. Czy w ZSZiPO planowany jest wyłącznik p.poz? 910/poz. 23 przedmiaru – ilość 208, zestawienie – 33, podobnie z innymi pozycjami. Proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Wyłącznik p/poż – istniejący. Ilość opraw i urządzeń wg zestawienia (większa ilość opraw i urządzeń została już wymieniona). Lokalizacje wymiany opraw oraz dobudowę nowych pokazano na planach kolorem czerwonym.

Pytanie 9. Brak pomiarów oświetlenia.

Odpowiedź: W salach były wykonane pomiary oświetlenia. W salach, w których oświetlenie nie spełnia normy zaprojektowano dobudowę dodatkowych opraw. Oprawy lokalizować zgodnie z planami. Rozmieszczenie dobrano na podstawie istniejących sal w których były wykonane pomiary.

Pytanie 10. W pkt 1 Tabeli przedmiaru robót jest demontaż tablicy rozdzielczej. W dalszej części tabeli oraz opisie przedmiotu zamówienia brak jest montażu nowej rozdzielni. Wg tabeli / poz. 20-22/ zakres prac obejmuje doposażenie istniejących rozdzielni TB-1, TB-2, TB-3. Czy istniejące tablice umożliwiają doposażenie nowego wyposażenia: TB1-10 pól, TB2-5 pól, TB-3 – 10 pól?

Odpowiedź: Doposażenie istniejących rozdzielni wykonać należy zgodnie z opisem technicznym i załączonymi rysunkami technicznymi w projekcie wykonawczym.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i zmiany do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia, nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1 x Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x strona www.powiat.wadowice.pl

1 x a/a (AN)