ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ - 42 ŁÓŻKA

PODODDZIAŁ REHABILITACJII - 12 ŁÓŻEK | CZĘŚĆ OGÓLNA - 4 ŁÓŻKA | ODCINEK ŁÓŻKOWY - 26 ŁÓŻEK



LEGENDA

- 2xDN25 — instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219
- grzejnik higieniczny firmy KERMI typu PLAN-K z zamontowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną
- grzejnik stalowy łazienkowy B20-S firmy KERMI
- DN25 / 02 CO — pion instalacji centralnego ogrzewania
- 1.15 / 20°C / Qn=1810W — nr pomieszczenia, temperatura wewnętrzna strata ciepła przez przegrody budowlane

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH /Dz.U.Nr 800 poz. 804 z 2000r./

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA — PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	INSTALACYJNA	SYMBOL	388-PE-PB/Z-IV-1P
NR RYS.	204		
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH		
ADRES	34-100 WADOWICE UL. BATOREGO 2		
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA 7-KONDYGNACYJNEGO PAWILONU ŁÓŻKOWEGO "E" DLA SZPITALA POWIATOWEGO, BUDOWA AWARYJNEGO ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, PAWILONU "C" I "E"- AGREGATOROWNI I STACJI TRAFO ST2, BUDOWA TLENOWNI. BUDOWA REZERWOWYCH ZBIORNIKÓW WODY WRAZ Z POMPOWNIĄ WODY, BUDOWA NOWEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO, ROZBIÓRKA I ZABEZPIECZENIE ISTN. SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ BUDOWA NOWYCH: SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH, SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, DESZCZOWEJ I SANITARNEJ, BUDOWA SIECI CO, WODY LODOWEJ ORAZ TLENOWEJ, DRENAŻ BUDYNKU, BUDOWA SKARP ORAZ ROBOTY BUDOWLANE W PAWILONIE "C"		
ADRES INWESTYCJI	34-100 WADOWICE UL. KARMELICKA 5 DZ. EWID. NR 101, 100/1, 104/3, 110/7, 990/1, 993/2, 998/1, 1000/1, 1008/3, 2999/1		
TEMAT	PAWILON "E" PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY	SKALA	1 : 100
TREŚĆ	INSTALACJA C.O., C.WENT. I WĘZEŁ CIEPLNY RZUT PARTERU - POZIOM -0,25	DATA	04.2011

PROJEKTANT	Upr.bud.MAP/0388/POOS/06	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	Upr.bud.83/93/01
MGR INŻ. TOMASZ KIELOCH	MGR INŻ. J. KORYBKO MGR INŻ. T.MROZEK		MGR INŻ. ZOFIA BUSKA	