ODDZIAŁ ZUNIFIKOWANY - 50 ŁÓŻEK

ODCINEK MĘSKI - 23 ŁÓŻEK | CZĘŚĆ OGÓLNA - 4 ŁÓŻKA | ODCINEK KOBIECY - 23 ŁÓŻKA



LEGENDA

2xDN25	instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219
	grzejnik higieniczny firmy KERMI typu PLAN-K z zamontowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną
	grzejnik stalowy łazienkowy B20-S firmy KERMI
DN25 02 CO	pion instalacji centralnego ogrzewania
1.15 20°C Qs=1810W	nr pomieszczenia, temperatura wewnętrzna strata ciepła przez przegrody budowlane

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH /Dz.U.Nr 800 poz. 904 z 2000r./

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	INSTALACYJNA	SYMBOL	366-PE-PB/Z-IV-1P	NR RYS. 208
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH			
ADRES	34-100 WADOWICE UL. BATOREGO 2			
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA 7-KONDYGNACYJNEGO PAWILONU ŁÓŻKOWEGO "E" DLA SZPITALA POWIATOWEGO, BUDOWA AWARYJNEGO ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ PAWILONU "C" I "E"- AGREGATOROWNI I STACJI TRAFO ST2, BUDOWA TLENOWNI, BUDOWA REZERWOWYCH ZBIORNIKÓW WODY WRAZ Z POMPOWNIĄ WODY, BUDOWA NOWEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO, ROZBIÓRKA I ZABEZPIECZENIE ISTN. SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ BUDOWA NOWYCH: SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH, SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, DESZCZOWEJ I SANITARNEJ, BUDOWA SIECI CO, WODY LODOWEJ ORAZ TLENOWEJ, DRENAŻ BUDYNKU, BUDOWA SKARP ORAZ ROBOTY BUDOWLANE W PAWILONIE "C"			
ADRES INWESTYCJI	34-100 WADOWICE UL. KARMELICKA 5 DZ. EWID. NR 101, 100/1, 104/3, 110/7, 990/1, 993/2, 998/1, 1000/1, 1006/3, 2869/1			
TEMAT	PAWILON "E" PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY			SKALA 1 : 100
TREŚĆ	INSTALACJA C.O., C.WENT. I WĘZEŁ CIEPLNY RZUT IV PIĘTRA - POZIOM +13,65			DATA 04.2011
PROJEKTANT	Upr.bud.MAR6008/POOS/08	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	Upr.bud.02/2001
MGR INŻ. TOMASZ KIELOCH		MGR INŻ. J. KORYSKO MGR INŻ. T. MROZEK	MGR INŻ. ZOFIA BUBKA	